

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
МБОУ г. Мурманска СОШ № 43

**183025 г. Мурманск,
ул. Академика Книповича, д. 36А**

44-15-42

к Паспорту доступности объекта и услуг № 6/н
Дата формирования «28» декабря 2018 г.



СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по образованию
Администрации города Мурманска
В.Г. Андрианов
«18» декабря 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 43
«18» декабря 2018 г.
Н.Н. Вишневецкая

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 43»

(МБОУ г. Мурманска СОШ № 43)

183025 г. Мурманск, ул. Академика Книшовеца, д.36 А

№, № п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ в редакции закона № 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2030 (3 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2030 (3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		2030 (3 этап)		
3.1	По территории объекта				
3.1.1	- Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию - Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения - Установка информации об ОСИ на въезде на	Все категории	2018 (1 этап)		

	территорию				
	- Выделить и обозначить не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1) - Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него		2024 (2 этап)		
3.2	По входу в здание				
3.2.1	- Установить информацию об ОСИ - Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения - Установить информацию в тамбуре	Все категории	1 этап (2018 г.)		
	- Установить переговорное устройство (кнопку вызова персонала) перед пандусом - Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней - Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей	К, О-н, С-ч	2024 (2 этап)		
3.3	По пути движения в здании				
3.3.1	- Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету - Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения	С-п, С-ч, Г-п, Г-ч,	1 этап (2018 г.)		
	- Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней - Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей	К, О-н, С-ч	2024 (2 этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	- Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг - Установить информацию при входе в помещения - Организовать размещение инвалидов на креслах-колясках рядом с выходом из помещения	Все категории	2018 (1 этап)		
	- Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха рядом с источником звука	К, Г-ч	2024 (2 этап)		
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	- Разместить информацию о туалете - Установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет	Все категории	2018 (1 этап)		

	- Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабине - Установить кнопки для костылей и тростей	К. О-н, С-ч	2024 (2 этап)		
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов		2018 (1 этап)		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационный знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2018 (1 этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями		2030 (3 этап)		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	2030 (3 этап)		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2024 (2 этап)		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	2018 (1 этап)		
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	2018 (1 этап)		
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	2024 (2 этап)		

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)		2018 (1 этап)		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и	Все категории	2018		

Согласованы с замечаниями и предложениями
(прилагаются к «дорожной карте» объекта)

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Замечания устранены

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Не согласованы. Необходимо согласовать до

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) - <http://sc43murm.com.ru/>

- Карте доступности (адрес) - <https://minsoc.gov-murman.ru>

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 28.12.2018 г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 28.12.2018 г.
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта).
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

7. Другое

(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель
(руководитель)



Подпись

Полякова А.С., зам.директора по УВР

ФИО, должность

Члены комиссии:



Подпись

Майорова Г.Е., зам.директора по УВР

ФИО, должность



Подпись

Савченко Э.С., зам.директора по ВР


ФИО, должность



Подпись

Щекунова Л.Н., начальник хоз.отдела

ФИО, должность



Подпись

Чуркина Н.Н., учитель начальных классов

ФИО, должность

	(от остановки транспорта)								
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается **Вкладыш** к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- ДП - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);

- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);

- ВНД - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «28» декабря 2018г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
2 этапа (отложенных работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
3 этапа (итоговых работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом - доступно условно с предоставлением услуг на дому(ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД - временно недоступно

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации на карте доступности «Жить вместе»

3.6. Объект является приоритетным: да

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности:

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс + или указать иной ожидаемый результат)							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+		+		+	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом								
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант								
1.4 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с	ДУ-им				+		+		

ООИ в т.ч. с приобретением технических средств адаптации (и информации) и проведением ремонтных работ									
1.5 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
1.5.1 По варианту «А»									
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 29.12.2018									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+		+		+	+
2.2 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	ДУ-им				+		+		
2.3 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
2.3.1 По варианту «А»									
2.3.2 По варианту «Б»	ДУ-пп	+	+	+		+		+	+
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 29.12.2024									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1 По варианту «А»									
3.2 По варианту «Б»	ДЧ	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 29.12.2030 года									

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется:

- согласование работ с надзорными органами;
- техническая экспертиза;
- разработка проектно-сметной документации;
- согласование с вышестоящей организацией;
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем;
- рассмотрение на _____

(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов:

Согласованы без замечаний

Дата « 28 » декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 43
Н.Н.Вишневская
«09» декабря 2018г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № б/н
объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект образования
1.2. Адрес объекта: 183025 г. Мурманск, ул.Академика Книповича, д. 36 А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4306,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13009 кв.м
1.4. Год постройки здания 1967 капитального ремонта/реконструкции
1.5. Дата предстоящих плановых работ:
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 43» (МБОУ г. Мурманска СОШ № 43)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 183025 г. Мурманск, ул.Академика Книповича, д. 36 А
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление (свидетельство о государственной регистрации права от 14.06.2016), лицензия серии 51Л01 №0000361, выдана 19.01.2016 г.
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Комитет по образованию администрации города Мурманска
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 183038 г.Мурманск, пр. Ленина, д. 51, (8-8152) 40-26-70, факс 40-26-66

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу): общеобразовательная организация
2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу):
реализация основных образовательных программ следующих уровней:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования.
- дополнительное образование детей и взрослых
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Нет необходимости в использовании пассажирского транспорта при посещении школы, ребенок проживает рядом со школой и свободно передвигается сам без посторонней помощи.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 43»

(МБОУ г. Мурманска СОШ № 43)

183025 г. Мурманск, ул. Академика Кипящева, д. 36 А

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (по реконструкции / капитального ремонта):				Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа		
	Территория, прилегающая к зданию	1.1 Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию (Все)	1.1 Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию	1.1 Выделить и обозначить не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1)	К - ВнД О-н - ВнД О-в - ВнД С-п - ВнД С-ч - ВнД	К - Дупп О-н - Дупп О-в - Дупп С-п - Дупп С-ч - Дупп	К - Дупп О-н - Дупп О-в - Дупп С-п - Дупп С-ч - Дупп		
	- Вход (входы) на территорию	1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п)	1.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения	1.2 Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него	Г-п - ВнД Г-ч - ВнД У - ВнД	Г-п - Дупп Г-ч - Дупп У - Дупп	Г-п - Дупп Г-ч - Дупп У - Дупп		
	- Двор	1.3 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (Все)							
	- Лестница (наружная)								
	- Пандус (наружный)								
	- Автостоянка и парковка								

Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч) 2.2 Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы (С-ч) 2.3 Порог на входе более 2,5 см (К) 2.4 Отсутствие нормативных поручней на лестнице (О-н, С-п) 2.5 Доводчик не функционирует (К) 2.6 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупредительную функцию (С-п) 2.7 Несимметричная геометрия ступеней (О-н, С-п, С-ч) 2.8 Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен (С-ч)	2.1 Установить информацию об ОСИ 2.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения 2.3 Установить информацию в тамбуре	2.1 Установить перетоворное устройство (кнопку вызова персонала) перед пандусом 2.2 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней 2.3 Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп
Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, байкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1 Наличие лестницы без поручней (2 ступеньки) (К, О-н, С-п, С-ч) 3.2 Отсутствуют тактильные направляющие и предупредительные указатели для инвалидов по зрению (С-п) 3.3 Отсутствуют нормативные поручни на лестницах, ведущих на 2 этаж (О-н, С-п, С-ч) 3.4 Отсутствует информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам (Все) 3.5 Лестница не дублируется пандусами или иными подьемными устройствами (К) 3.7 Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней лестниц (С-ч) 3.8 Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных	3.1 Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету 3.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения	3.1 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней 3.2 Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп

Зоны целевого назначения здания	4.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п) 4.2 При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п) 4.3 Отсутствует индукционная система (Г-ч) 4.4 Информация о помещениях размещена на дверном полотне (Все)	4.1 Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг 4.2 Установить информацию при входе в помещения 4.3 Организовать размещение инвалидов на креслах-колясках рядом с выходом из помещений	4.1 Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха рядом с источником звука О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУ'пп О-н - ДУ'пп О-в - ДУ'пп С-п - ДУ'пп С-ч - ДУ'пп Г-п - ДУ'пп Г-ч - ДУ'пп У - ДУ'пп	К - ДУ'пп О-н - ДУ'пп О-в - ДУ'пп С-п - ДУ'пп С-ч - ДУ'пп Г-п - ДУ'пп Г-ч - ДУ'пп У - ДУ'пп
Жилые помещения					
Места приложения труда					
Санитарно-гигиенические помещения	5.1 Информация о помещении размещена на дверном полотне (Все) 5.2 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все) 5.3 Отсутствует откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства (К) 5.4 Допуск в помещение ограничен (Все) 5.5 Отсутствуют крючки для костылей и тростей	5.1 Разместить информацию о туалете 5.2 Установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет	5.1 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабине 5.2 Установить крючки для костылей и тростей для костылей и тростей	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУ'пп О-н - ДУ'пп О-в - ДУ'пп С-п - ДУ'пп С-ч - ДУ'пп Г-п - ДУ'пп Г-ч - ДУ'пп У - ДУ'пп
Система информации на объекте	6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на японском языке (Все) 6.2 Система оповещения о	6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта 6.2 Разместить на сайте сведения об организации	6.1 Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учётом особенностей восприятия отдельных	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД	К - ДУ'пп О-н - ДУ'пп О-в - ДУ'пп С-п - ДУ'пп С-ч - ДУ'пп Г-п - ДУ'пп

чрезвычайных ситуациях	чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч)	доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН	категорий инвалидов	Г-ч - ВНД У - ВНД	Г-ч ДУпп У - ДУпп	Г-ч - ДУпп У - ДУпп
Сайт организации	6.3 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами ((С-п) 6.4 На сайте нет раздела, касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг (Все)					
7. Пути движения к объекту от остановки	7.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)		7.1 Организовать размещение тактильной предупредительной информации	К - ВНД О-п - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУпп О-п ДУпп О-в ДУпп С-п ДУпп С-ч ДУпп Г-п ДУпп Г-ч ДУпп У - ДУпп	К - ДУпп О-п ДУпп О-в ДУпп С-п ДУпп С-ч ДУпп Г-п ДУпп Г-ч ДУпп У - ДУпп

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН							
на момент обследования		К	О-п	О-в	С-п	С-ч	Г-п
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)		ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)		ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)		ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам: **нет**

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +)				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)		+			
О-н (поражение нижних конечностей)		+			
О-в (поражение верхних конечностей)		+			
С-п (полное нарушение зрения – слепота)		+			
С-ч (частичное нарушение зрения)		+			
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)		+			
Г-ч (частичное нарушение слуха)		+			
У (нарушения умственного развития)		+			
Все категории инвалидов***					

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

[illegible]

	иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам		(1 этап)		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	2018 (1 этап)		
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	2018 (1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	2018 (1 этап)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	2030 (3 этап)		
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)				
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате				
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2018 (1 этап)		

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)
 ** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. I раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

ОО СвР "Надежда"

Наименование организации
 (Подпись) (Королева В.В.)
 Фамилия, Имя, Отчество

8.902.132.1935

Координаты для связи

Дата согласования « 28 » 12 2018 г.

СОГЛАСОВАНО БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН
(до реконструкции/капитального ремонта здания)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 43»
Наименование объекта и организации
183025 г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 36 А
Адрес

Структурно-функциональные зоны и элементы объекта	Объем финансовых средств, необходимых для обеспечения доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Объем финансовых средств, фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Источник финансирования
	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	
Территория, прилегающая к зданию	-	350,00	350,00				Федеральный, региональный бюджет
Вход (входы) в здание	41,00	380,00	421,00				Федеральный, региональный бюджет
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-	370,00	370,00				Федеральный, региональный бюджет
Зоны целевого назначения здания	155,00	55,00	210,00				Федеральный, региональный бюджет
Санитарно-гигиенические помещения	360,00	420,00	780,00				Федеральный, региональный бюджет
Система информации и связи на объекте	48,0	78,00	126,00				
ВСЕГО	604,00	2153,00	2757,00				Федеральный, региональный бюджет